

На підключення багатоквартирних житлових будинків з вбудованими об'єктами соціально-побутового обслуговування

/найменування об'єкта/

який проектується /підлягає реконструкції/ до системи водопостачання та каналізації міста /селища, села/ м. Львів, області _____

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1. Адреса об'єкта вул. І.Величківського житловий мікрорайон Рясне-2, корпуси №61,62 на генплані
2. Найменування об'єкта, міністерства, відомства багатоквартирний житловий будинок з вбудованими об'єктами соціально-побутового обслуговування, замовник: Львівське міське управління МВС України у Львівській області
3. Вид будівництва /нове, реконструкція/ нове
4. Проектна організація /найменування, адреса, № телефону ГППА/ _____
5. Нормативні терміни проектування, будівництва 2007р-2008р. _____ грн.
6. Кошторисна вартість об'єкта _____
7. Найменування підрядної організації _____

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді 310,20 м³/добу в т.ч 16,0 м³/добу – продовольчі магазини; 0,13 м³/добу - пральні магацини, максимальні витрати 10,74 л/с, користування дозволяється по потребі. Відпуск проводиться рівномірно /періодично/ протягом 6 годин на добу /по графіку 6-00 – 11-00 та 18-00 – 23-00/. Вода, що подається водопроводом, відповідає вимогам ГОСТ 2874-82

відповідає

Питання, що стосуються виконання, виконання СБУ

2. Місцем підключення до водопровідної мережі є водопровід Д-300мм, після його прокладки (див п.5) Трешу підключення виконати проектом В місці підключення водопровідного вводу до водопроводу Д-300мм передбачити відповідну впадику з установкою вентилу.

3. Мережа кільцева На ділянці мережі, яка проектується встановити

питання пожежної безпеки виконати згідно БНП

Питання, що стосуються виконання, виконання СБУ

4. Водомірний вузол обладнати згідно БНП

Місце установки, тип вузла, марка

5. В план капітальних робіт необхідно включити такі роботи з будівництва або реконструкції зовнішніх мереж і споруд водопроводу зпроектувати та виконати водопровід Д-300мм від водозону Д-600мм (точка "А" по схемі) до водопроводу Д-300мм (точка "В" по схемі). В точках "А" та "В" встановити колодці з металевим злітною шахтою в точці "А", на підключенні до водозону Д-600мм – дублюючі вузли. Ділянки водозону Д-600мм та водопроводу Д-400мм які потребують під забудову, демонтувати. Трешу водопроводу Д-300мм перед проектуваннями, політинні з УАМ м. Львова.

6. Особливі умови :

УМОВИ КАНАЛІЗАЦІЇ

Санітарно-технічні показники стічних вод:

- а) середньодобове скидання стоків 310,20 м³/добу в т.ч 16,0 м³/добу – продовольчі магазини; 0,13 м³/добу - пральні магацини _____ м³/добу
- б) максимальне скидання стоків _____ 10,74 _____ л/сек
- в) коефіцієнт нерівномірності _____
- г) БПК повн. від _____ мг/л до _____ мг/л
- д) відведення дощових стоків _____ 96,0 _____ л/сек
- е) характерні інградієнти, токсичні та шкідливі речовини і їх гранично - допустимі концентрації в стоках /в контрольному колодзі і місці підключення до колектору населеного пункту/ _____ не більше _____ мг/л _____ не більше _____ мг/л н т.д.

2. Для дотримання вимог п.1 необхідно проведення на майданчику підприємства таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

а) _____
б) _____
3. Місцем підключення госппобутових стоків є: госппобутовий каналізаційний колектор Д-600мм. Точку підключення вирішити проектом. Діаметр прийняти по розрахунку. В місці підключення передбачити влаштування колодязя.

Місцем підключення дощових стоків є: дощовий колектор Д-2000мм прокладений поруч. Точку підключення вирішити проектом. Діаметр прийняти по розрахунку. В місці підключення передбачити влаштування колодязя.

4. В план капітальних робіт необхідно включити такі роботи з будівництва або реконструкції зовнішніх мереж і споруд каналізації :

5. Особливі умови: Через площадку, відведену під будівництво будинків, проходить каналізаційний колектор Д-200мм. Перед проектуванням необхідно його обстежити, визначити діаметр, глибину, необхідність його збереження для подальшої експлуатації і при необхідності передбачити його винос за межі площадки на відстань передбачену СНиП.

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних споруд в каналізацію населеного пункту не приймаються.

7. Згідно Наказу департаменту міського інженерного господарства від 15.01.01р. №6-Д замовник повинен взяти пайову участь /або виступити замовником з пайовою участю виконкому місцевих Рад народних депутатів або інших підприємств/ в будівництві або реконструкції водопровідно-каналізаційних мереж і споруд в сумі 36137,65 грн. (з розрахунку: 864 грн. за 1м³/добу води + 1003грн за 1м³/добу стоків + ПДВ20%)

Проект водопостачання та каналізації в двох примірниках, один з яких – оригінал, передається на погодження організації, яка видала технічні умови, після реєстрації суми пайової участі в обл. міськ./плані/.

Технічні умови є основою для проектування і не дають права на виконання робіт і підключення об'єкту до водопровідно-каналізаційних систем населеного пункту.

Технічні умови дійсні на нормативний період проектування та будівництва

При будівництві отримати дозвіл в МКП "Львіводоканал" на підключення до мереж водопроводу та каналізації.

Дані техумови розглядати разом з договором № 81 /2007-П від 07.02.07р

Директор
ЛМКП "Львівводоканал"



[Handwritten signature]

М.І.Заплатинський

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту
житлового господарства
та інфраструктури



Начальник управління інженерного
господарства


І.М.Онисковець

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник начальника
Державного управління охорони
навколишнього природного
середовища в Львівській обл.

[Handwritten signature]
С.Д. Татух

" 24 " 07 2007 р.





УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНОГО ГОСПОДАРСТВА
ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЛЬВІВВОДОКАНАЛ"

Україна, 79017, м. Львів-17, вул. Зелена, 64 (64, Zelena st., Lviv-17, Ukraine) тел. (0322) 75-34-39, факс 76-74-07
Р/р 26004620013670 в ОД АКБ "Укрсоцбанк" м. Львова, МФО 325019, ЗКПО 03348471

Від 08.05. 2007 р. № 15-2740

№ 16/191 26.04.07р
вк. № 2876 від 04.05.07р

Начальнику Львівського
міського управління
МВС України
у Львівській обл.
п. Гладун Ю.Я.

Начальнику управління
інженерного господарства,
департаменту житлового
господарства та
інфраструктури
Львівської міської ради
п. Онисковцю І.М.

в уточнення п.2 та 5
технічних умов №15-782
від 09.02.07р.

В технічних умовах №15-782 від 09.02.07р. виданих на водопостачання та водовідведення багатоквартирних житлових будинків з вбудованими об'єктами соціально-побутового обслуговування по вул.Величковського (житловий мікрорайон Рясне-2, корпуси 61,62 на генплані) пункти 2 та 5 читати в наступній редакції:

Пункт 2: місцем підключення до водопровідної мережі є водопровід Д-400мм, після його прокладки (див. пункт 5). Точку підключення вирішити проектом. В місці підключення водопровідного вводу до водопроводу Д-400мм передбачити влаштування колодезя з установкою засувки.

Пункт 5: Запроектувати та прокласти водопровід Д-400мм по трасі т.А1 – т.В1- т.В (по схемі) від водогону Д-600мм (т.А1) до водопроводу Д-300мм (т.В), довжиною орієнтовно 180п.м. Ділянку існуючих водопроводів Д-600мм та Д-400мм від т.А1 до т.В, які потрапили в зону будівництва, демонтувати.

Запроектувати та виконати заміну водопроводу Д-200мм від т.В1 до т.С в районі будинку №56 по вул. Величковського (по схемі). Довжиною орієнтовно 150п.м.

В т.А1, т.В1, т.В, т.С влаштувати колодезя з установкою засувки, в колодезі в т.А1, на підключенні до водогону Д-600мм передбачити установку дублюючих засувки.

Директор

М.І.Заплатинський

036597