



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ

"ЛВВІВГАЗ"

вул. Золота, 42, м. Львів, 79039, Україна,
тел. (032) 233-20-94, факс (032) 233-43-74
e-mail: sekretar@lvivgaz.lviv.ua
web: lvivgaz.lviv.ua

р/р 26001250684002
в ПАТ КБ «Надра» м. Київ,
МФО 380764;
ЄДРПОУ 03349039

ПАТ "ЛВВІВГАЗ" № 33-32
ЗАТВЕРЖУЮ
ГОЛОВА ТЕХНІЧНОЇ РАДИ
Пис *Кесевич*
28 01 2013 р.

Генеральному директору ПрАТ «ІРОКС» п.Микичак І.П.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ №33/32

На Ваш лист від 18.01.2013 р. повідомляємо, що газифікація багатоповерхового житлового будинку корпусу №25 на генплані в м-ні «Рясне-1» з поквартирним влаштуванням котлів та ПГ-4 з сумарною витратою газу 824 м³/год по вул.Шевченка,418 в м.Львові, можлива під ПЕ газопроводу низького тиску Ду-140 мм прокладеного по вул.Шевченка (між буд №414 і корпусу №25 (с.8) від ШРП до корпусу №25 (с.8), при умові: винесення ПЕ газопроводу середнього тиску Ду-140 мм з під проектованого будинку к.№25 по вул.Шевченка,418; винесення ПЕ газопроводу низького тиску Ду-90 мм до корпусу №25 (с.5) з під проектуемого будинку к.№25; встановлення огорожі навколо засувок №160 і №294 по вул.Шевченка; проведення закільцювання ПЕ газопроводу низького тиску Ду-140 мм з газопроводом низького тиску Ду-76 мм біля ж/б №414 по вул.Шевченка в м.Львові; проведення капітального ремонту будівлі та обладнання ГРП №69 по вул.Шевченка,376 та огороження навколо ГРН; проведення капітального ремонту установки катодного захисту газопроводів від корозії інв.№30138-в за адресою м.Львів вул.Шевченка,317 (конвеєрний з-д); проведення перерахунку пропускної здатності газопроводів низького тиску.

- Рішення Господарського суду Львівської області сп.№10/182 (10) від 29.09.2010 р.

Тиск газу в точці підключення - 160 мм.вод.ст.

Глибина залягання газопроводу - 1,0 м.

Проектувати згідно з діючими ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» і «Правилами безпеки систем газопостачання України», ДСТУ Б А.2.4-25:2008, ДСТУ Б А.2.4-26:2008 та іншими нормативними документами.

Проектом передбачити: встановлення поквартирних вузлів обліку газу та систем попередження вибуху газу на об'єктах; при встановленні газового обладнання з низькотемпературним відводом продуктів згорання в димохід облаштувати димохід захисною металевією вставкою, рукавом або провести його гільзування; встановлення в вікнах кухонь, обладнаних склопакетами без квартирок із герметичним притупом, віконних провітрювачів.

До подання на погодження в ПАТ «Львівгаз» проектну документацію погодити з службами, що експлуатують підземні інженерні мережі та УЕГГ м.Львова.

За надані послуги замовнику перерахувати ПАТ «Львівгаз»:

- за видачу технічних умов - згідно рахунку

- за погодження проекту _____

Головний інженер ПАТ «Львівгаз»

Вик.: Сениш А.М.
тел.: 233-00-33



Р.Г.Чайковський